アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁

製品記号: (F)10BJUE
製作範囲: 50-150mm(2-6inch)
ロングネック
1.0MPa
規格
・ 面　　間: JIS B2032 系列番号 46
・ 管接続: ウエハー型 (JIS 5/10K)
・ 肉　　厚: キッツ 標 準
圧力検査: 消防検査
認証: 消防設備 (認定) 50-150 mm (2-6 inch)

寸法

呼び径(mm/inch)		L	L1	H	D1	Kg
50	2	43.0	0.0	167.0	188.0	0.00
65	21/2	46.0	0.0	175.0	188.0	0.00
80	3	46.0	0.0	185.0	188.0	0.00
100	4	52.0	0.0	195.0	188.0	0.00
125	5	56.0	0.0	239.0	260.0	0.00
150	6	56.0	0.0	251.0	260.0	0.00

材料

部品名	材料	記事
弁 箱	ADC12	
弁 棒	SUS410	
ゴムシート	EPDM	

仕様
アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック
1.0MPa
面間 : JIS B2032 系列番号 46,管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K),圧力検査 : 消防検査,製作範囲 : 50-150mm(2-6inch),認証 : 消防設備 (認定) 50-150 mm (2-6 inch),弁 箱材料 :ADC12,弁 棒材料 :SUS410,ゴムシート材料 :EPDM,製品記号 : (F)10BJUE

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

〒105-7305 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング　https://www.kitz.co.jp
© KITZ Corporation. All Right Reserved.
ISO 9001 CERTIFIED Since 1989



記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

〒105-7305 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング　https://www.kitz.co.jp
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001 CERTIFIED Since 1989