

製品記号: G-20UPAM**製作範囲:** 200-250mm(8-10inch)**規格**

- ・ 面 間:
- ・ 管接続:
- ・ 肉 厚:

圧力検査:

認証: 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事), 日本バルブ工業会
200-250 mm (8-10 inch)

寸法

呼び径(mm/inch)	L	L1	H	D1	Kg
200 8					
250 10					

仕様

製作範囲: 200-250mm(8-10inch), **認証:** 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事), 日本バルブ工業会 200-250 mm (8-10 inch), **製品記号:** G-20UPAM


JV 国 土

●Aシリーズ・HAシリーズ・AJシリーズ(JIS B 2220-2004) 単位:MPa

呼び圧力	10K				20K			
	SCS13A	SCS14A	SCS16A	SCS19A	SCS13A	SCS14A	SCS16A	SCS19A
使用温度(℃)	~120	~120	~120	~120	~120	~120	~120	~120
120	1.4	1.4	1.4	1.4	3.4	3.4	3.4	3.4
220	1.2	1.2	1.2	1.2	3.1	3.1	3.1	3.1
300	1.0	1.0	1.0	1.0	2.9	2.9	2.9	2.9
350	-	-	-	-	2.6	2.6	2.6	2.6
400	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3	2.3
420	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0

注意

- ガスケットおよびパッキン材料によって最高使用温度は変わります。上表に示しています材料ごとの最高使用温度をご確認ください。
- AJシリーズはガスケットの最高使用温度/圧力は260℃/1.0MPaです。これ以上での使用の場合はお問合せください。

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

KITZ

〒105-7305 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング <https://www.kitz.co.jp>
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001
CERTIFIED
Since 1989